



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ № 5
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
(ФГКУ «Специальное управление
ФПС № 5 МЧС России»)

шоссе Объездное, 3, г. Новоуральск Свердловской области, 624136
Телефон: (34370) 6-65-41, секретарь 6-65-47
Факс 6-65-47, 6-65-39 Телефон доверия 6-66-94
E-mail: SUFPS5@66.MCHS.GOV.RU

22.09 2023 г. № 566 - к.к.ф.

На № _____ от _____

О направлении документов по
результатам проверки

Уважаемый Сергей Владимирович!

По результатам внеплановой выездной проверки в отношении объектов защиты, расположенных по адресам: Свердловская область, г. Новоуральск, ш. Загородное, д. 16, литер 11 11а 11а1-а4, Свердловская область, г. Новоуральск, ш. Загородное, д. 16, литер 12 12а 12а1-а4, Свердловская область, г. Новоуральск, ш. Загородное, д. 16, литер 13 13а1-а5, Свердловская область, г. Новоуральск, ш. Загородное, д. 16, литер 15 15а 15а1-а3, Свердловская область, г. Новоуральск, ш. Загородное, д. 16, литер 16 16а 16а1-а3, правообладателем (оперативное управление) которого является Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Училище олимпийского резерва №1 (колледж)», ИНН 6661003315, ОГРН 1036603986649, направляю Вам акт выездной проверки от 22.09.2023 № 2309/005-66/39-В/АВП, предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 22.09.2023 № 2309/005-66/39-В/ПВП.

Приложение: на 23 л. в 1 экз.

Заместитель начальника управления -
начальник отдела ФГПН

Долгих Андрей Владиславович
(34370) 6-66-93

Директору Государственного автономного
профессионального образовательного
учреждения Свердловской области
«Училище Олимпийского резерва №1
(колледж)»

Степанову С.В.

ул. Шаумяна,, стр. 80, г.Екатеринбург,
Свердловская область, 620146

А.С. Пожарко

ТАЙСЯ СО	
«Училище олимпийского резерва №1 (колледж)»	
Вх. № _____	_____
_____	20 ____ г.

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ «04» сентября 2023 г.

учётный № проверки: 66230063168407512389

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

<https://proverka.gov.ru/portal/public-knm/link-only/944641e5-db2f-4f0e-97a1-ab22d5dd6cd9>

QR- код, обеспечивающий переход на страницу в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**Федеральное государственное казённое учреждение «Специальное управление Федеральной
противопожарной службы № 5 МЧС России»**

Свердловская область, г. Новоуральск, шоссе Объездное, 3, тел. (34370) 66543, 66554, 66693;

Телефон доверия 6-66-94, E-mail: sufps5@66.mchs.gov.ru

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

от «22» сентября 2023 г., 10 час. 00 мин. № 2309/005-66/39-В/АВП

(дата и время составления акта)

Свердловская область, г. Новоуральск, шоссе Объездное, 3

(место составления акта)

Акт выездной проверки

внеплановой

(плановой / внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении выездной проверки от 04.09.2023 № 2309/005-66/39-В/РВП, учётный № проверки 66230063168407512389

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках:

федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1. Долгих Андрей Владиславович – старший инженер отделения организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора отдела ФГПН Специального управления ФПС №5 МЧС России (государственный инспектор специального подразделения ФПС ГПС по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели));

2. Карпов Сергей Сергеевич – инспектор отделения организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора отдела ФГПН Специального управления ФПС №5 МЧС России (государственный инспектор специального подразделения ФПС ГПС по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)).

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

зданий, помещений, сооружений

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл Свердловская, г Новоуральск, ш. Загородное, д.16, литер 11 11a 11a1-a4 (высокий риск);

2. обл Свердловская, г Новоуральск, ш. Загородное, д.16, литер 12 12a 12a1-a4 (высокий риск);

3. обл Свердловская, г Новоуральск, ш. Загородное, д.16, литер 13 13a1-a5 (высокий риск);

4. обл Свердловская, г Новоуральск, ш. Загородное, д.16, литер 15 15a 15a1-a3 (высокий риск);

5. обл Свердловская, г Новоуральск, ш. Загородное, д.16, литер 16 16a 16a1-a3 (высокий риск).

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Училище олимпийского резерва №1 (колледж)», сокращённое наименование – ГАПОУ СО «УОР №1 (колледж)», ИНН: 6661003315, ОГРН: 1036603986649, юридический адрес: 620146, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, стр. 80.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (её филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «13» сентября 2023 года, 10 час. 05 мин. по «22» сентября 2023 года, 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с «___» _____ г., ____ час. ____ мин. по «___» _____ г., ____ час. ____ мин.

не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 рабочих дня, 03 часа 00 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

осмотр, получение письменных объяснений

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «13» сентября 2023 года, 10 час. 20 мин. по «13» сентября 2023 года, 12 час. 00 мин.

по месту нахождения объекта (ов):

1. обл Свердловская, г Новоуральск, ш. Загородное, д.16, литер 11 11а 11а1-а4 (высокий риск);
2. обл Свердловская, г Новоуральск, ш. Загородное, д.16, литер 12 12а 12а1-а4 (высокий риск);
3. обл Свердловская, г Новоуральск, ш. Загородное, д.16, литер 13 13а1-а5 (высокий риск);
4. обл Свердловская, г Новоуральск, ш. Загородное, д.16, литер 15 15а 15а1-а3 (высокий риск);
5. обл Свердловская, г Новоуральск, ш. Загородное, д.16, литер 16 16а 16а1-а3 (высокий риск).

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которых составлены:

1. протокол осмотра от 13.09.2023 № 2309/005-66/39-В/1;
2. протокол осмотра от 13.09.2023 № 2309/005-66/39-В/2;
3. протокол осмотра от 13.09.2023 № 2309/005-66/39-В/3;
4. протокол осмотра от 13.09.2023 № 2309/005-66/39-В/4;
5. протокол осмотра от 13.09.2023 № 2309/005-66/39-В/5.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- документы, подтверждающие исполнение предписания № 66-006-2022/00002рс/50/1 от 04 июля 2022 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. По результатам выездной проверки установлено:

Объект защиты - здание спального корпуса №1, расположенное по адресу: Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Загородное шоссе, 16, литер 13 13а1-а5 (высокий риск).

По функциональной пожарной опасности объект защиты относится к классу Ф1.2. Здание II степени огнестойкости двухэтажное с подвалом. Выполнено здание из красного кирпича, перекрытия железобетонные плиты, кровля плоская мягкая рулонная. Из здания спального корпуса имеется выход выходов непосредственно наружу (в том числе со второго этажа один наружу). Здание электрофицировано. Отопление спального корпуса централизованное водяное.

В ходе проведения проверки установлено, что правообладателем (оперативное управление) здания является Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Училище олимпийского резерва №1 (колледж)», сокращённое наименование – ГАПОУ СО «УОР №1 (колледж)», ИНН: 6661003315, ОГРН: 1036603986649, юридический адрес: 620146, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, стр. 80.

Последняя плановая проверка в отношении этого объекта защиты проводилась в 2022 году, в период с 21.06.2022 года по 04.07.2022 года, по результатам проверки было выдано предписание № 66-006-2022/0002рс/50/1 об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 04.07.2022 года. Всего по результатам проведения плановой проверки на объекте защиты выявлено 7 нарушений требований пожарной безопасности.

В ходе настоящей проверки установлено, что нарушения требований пожарной безопасности перечисленные в предписании № 66-006-2022/0002рс/50/1 по данному объекту защиты выполнены не в полном объеме. Подпункты №№ 4.1, 6.1 предписания - выполнены. Подпункты №№ 2.5, 2.6, 2.7, 3.2, 5.1 - не выполнены, а именно:

1. На объекте защиты отсутствует документация, подтверждающая показатели пожарной опасности покрытия полов путей эвакуации (линолеум), чем нарушены требования п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

2. На объекте защиты подвальное помещение №7 используется для хранения мебели, оборудования и других предметов, чем нарушены требования пп. б) п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

3. На объекте защиты подвальное помещение №6 используется для хранения мебели, оборудования и других предметов, чем нарушены требования пп. б) п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

4. На объекте защиты подвальное помещение №5 используется для хранения мебели, оборудования и других предметов, чем нарушены требования пп. б) п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

5. На объекте защиты подвальное помещение №4 используется в качестве производственного участка (мастерской) с рабочим местом, чем нарушены требования пп. б) п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

Объект защиты - здание спального корпуса №2, расположенное по адресу: Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Загородное шоссе, 16, литер 12 12а 12а1-а4 (высокий риск).

По функциональной пожарной опасности объект защиты относится к классу Ф1.2. Здание II степени огнестойкости двухэтажное с подвалом. Выполнено здание из красного кирпича, перекрытия железобетонные плиты, кровля плоская мягкая рулонная. Из здания спального корпуса имеется выход выходов непосредственно наружу (в том числе со второго этажа один наружу). Здание электрофицировано. Отопление спального корпуса централизованное водяное.

В ходе проведения проверки установлено, что правообладателем (оперативное управление) здания является Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Училище олимпийского резерва №1 (колледж)», сокращённое наименование – ГАПОУ СО «УОР №1 (колледж)», ИНН: 6661003315, ОГРН: 1036603986649, юридический адрес: 620146, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, стр. 80.

Последняя плановая проверка в отношении этого объекта защиты проводилась в 2022 году, в период с 21.06.2022 года по 04.07.2022 года, по результатам проверки было выдано предписание № 66-006-2022/0002рс/50/1 об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 04.07.2022 года. Всего по результатам проведения плановой проверки на объекте защиты выявлено 6 нарушений требований пожарной безопасности.

В ходе настоящей проверки установлено, что нарушения требований пожарной безопасности перечисленные в предписании № 66-006-2022/0002рс/50/1 по данному объекту защиты выполнены не в полном объеме. Подпункты №№ 1.3, 1.4, 4.2, 6.2 предписания - **выполнены**. Подпункты №№ 3.3, 5.2 - **не выполнены**, а именно:

6. На объекте защиты отсутствует документация, подтверждающая показатели пожарной опасности покрытия полов путей эвакуации (линолеум), чем нарушены требования п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в

Российской Федерации».

7. На объекте защиты подвальное помещение №7 используется в качестве производственного участка (мастерской) с рабочим местом, чем нарушены требования пп. б) п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

Объект защиты - здание спального корпуса №3, расположенное по адресу: Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Загородное шоссе, 16, литер 11 11а 11а1-а4 (высокий риск).

По функциональной пожарной опасности объект защиты относится к классу Ф1.2. Здание II степени огнестойкости двухэтажное с подвалом. Выполнено здание из красного кирпича, перекрытия железобетонные плиты, кровля плоская мягкая рулонная. Из здания спального корпуса имеется выход выходов непосредственно наружу (в том числе со второго этажа один наружу). Здание электрофицировано. Отопление спального корпуса централизованное водяное.

В ходе проведения проверки установлено, что правообладателем (оперативное управление) здания является Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Училище олимпийского резерва №1 (колледж)», сокращенное наименование – ГАПОУ СО «УОР №1 (колледж)», ИНН: 6661003315, ОГРН: 1036603986649, юридический адрес: 620146, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, стр. 80.

Последняя плановая проверка в отношении этого объекта защиты проводилась в 2022 году, в период с 21.06.2022 года по 04.07.2022 года, по результатам проверки было выдано предписание № 66-006-2022/0002рс/50/1 об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 04.07.2022 года. Всего по результатам проведения плановой проверки на объекте защиты выявлено **10 нарушений** требований пожарной безопасности.

В ходе настоящей проверки установлено, что нарушения требований пожарной безопасности перечисленные в предписании № 66-006-2022/0002рс/50/1 по данному объекту защиты выполнены не в полном объеме. Подпункты №№ 1.1, 1.2, 4.3, 6.3 предписания - **выполнены**. Подпункты №№ 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 5.3 - **не выполнены**, а именно:

8. На объекте защиты подвальное помещение №5 используется для хранения мебели, оборудования и других предметов, чем нарушены требования пп. б) п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

9. На объекте защиты подвальное помещение №6 используется для хранения мебели, оборудования и других предметов, чем нарушены требования пп. б) п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

10. На объекте защиты подвальное помещение №11 используется для хранения мебели, оборудования и других предметов, чем нарушены требования пп. б) п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

11. На объекте защиты подвальное помещение №12 используется для хранения мебели, оборудования и других предметов, чем нарушены требования пп. б) п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

12. На объекте защиты подвальное помещение №4 используется в качестве производственного участка (мастерской) с рабочим местом, чем нарушены требования пп. б) п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

13. На объекте защиты отсутствует документация, подтверждающая показатели пожарной опасности покрытия полов путей эвакуации (линолеум), чем нарушены требования п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

Объект защиты - здание спального корпуса №7, расположенное по адресу: Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Загородное шоссе, 16, литер 15, 15а, 15а1-а3 (высокий риск).

По функциональной пожарной опасности объект защиты относится к классу Ф1.2. Здание II степени огнестойкости двухэтажное. Выполнено здание из красного кирпича, перекрытия железобетонные плиты, кровля плоская мягкая рулонная. Из здания спального корпуса имеется выход выходов непосредственно

наружу (в том числе со второго этажа один наружу). Здание электрофицировано. Отопление спального корпуса централизованное водяное.

В ходе проведения проверки установлено, что правообладателем (оперативное управление) здания является Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Училище олимпийского резерва №1 (колледж)», сокращённое наименование – ГАПОУ СО «УОР №1 (колледж)», ИНН: 6661003315, ОГРН: 1036603986649, юридический адрес: 620146, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, стр. 80.

Последняя плановая проверка в отношении этого объекта защиты проводилась в 2022 году, в период с 21.06.2022 года по 04.07.2022 года, по результатам проверки было выдано предписание № 66-006-2022/0002рс/50/1 об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 04.07.2022 года. Всего по результатам проведения плановой проверки на объекте защиты выявлено 3 нарушения требований пожарной безопасности.

В ходе настоящей проверки установлено, что нарушения требований пожарной безопасности перечисленные в предписании № 66-006-2022/0002рс/50/1 по данному объекту защиты выполнены не в полном объеме. Подпункты №№ 4.4, 6.4 предписания - **выполнены**. Подпункт № 5.4 - **не выполнен**, а именно:

14. На объекте защиты отсутствует документация, подтверждающая показатели пожарной опасности покрытия полов путей эвакуации (линолеум), чем нарушены требования п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

Объект защиты - здание спального корпуса №8, расположенное по адресу: Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Загородное шоссе, 16, литер 16 16а 16а1-а3 (высокий риск).

По функциональной пожарной опасности объект защиты относится к классу Ф1.2. Здание II степени огнестойкости двухэтажное. Выполнено здание из красного кирпича, перекрытия железобетонные плиты, кровля плоская мягкая рулонная. Из здания спального корпуса имеется выход выходов непосредственно наружу (в том числе со второго этажа один наружу). Здание электрофицировано. Отопление спального корпуса централизованное водяное.

В ходе проведения проверки установлено, что правообладателем (оперативное управление) здания является Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Училище олимпийского резерва №1 (колледж)», сокращённое наименование – ГАПОУ СО «УОР №1 (колледж)», ИНН: 6661003315, ОГРН: 1036603986649, юридический адрес: 620146, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, стр. 80.

Последняя плановая проверка в отношении этого объекта защиты проводилась в 2022 году, в период с 21.06.2022 года по 04.07.2022 года, по результатам проверки было выдано предписание № 66-006-2022/0002рс/50/1 об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 04.07.2022 года. Всего по результатам проведения плановой проверки на объекте защиты выявлено 3 нарушения требований пожарной безопасности.

В ходе настоящей проверки установлено, что нарушения требований пожарной безопасности перечисленные в предписании № 66-006-2022/0002рс/50/1 по данному объекту защиты выполнены не в полном объеме. Подпункты №№ 4.5, 6.5 предписания - **выполнены**. Подпункт № 5.5 - **не выполнен**, а именно:

15. На объекте защиты отсутствует документация, подтверждающая показатели пожарной опасности покрытия полов путей эвакуации (линолеум), чем нарушены требования п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

Лицо допустившие вышеуказанные нарушения: должностное лицо - директор Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Училище олимпийского резерва №1 (колледж)» Степанов Сергей Владимирович.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия))

12. К настоящему акту прилагаются:

1. протокол осмотра от 13.09.2023 № 2309/005-66/39-B/1;
2. протокол осмотра от 13.09.2023 № 2309/005-66/39-B/2;
3. протокол осмотра от 13.09.2023 № 2309/005-66/39-B/3;
4. протокол осмотра от 13.09.2023 № 2309/005-66/39-B/4;
5. протокол осмотра от 13.09.2023 № 2309/005-66/39-B/5;
6. Сопроводительное письмо от 20.09.2023.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Старший инженер отделения организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС №5 МЧС России», государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС №5 МЧС России» по пожарному надзору Долгих Андрей Владиславович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

Инспектор отделения организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС №5 МЧС России», государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС №5 МЧС России» по пожарному надзору Карпов Сергей Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

Карпов Сергей Сергеевич – инспектор отделения организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора отдела ФГПН, государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС №5 МЧС России» по пожарному надзору (тел. (34370) 66543, 66554, 66693; ofgpn@su5.66.mchs.gov.ru Телефон доверия (34370) 66694, юр. адрес: 624130, Свердловская область, г. Новоуральск, шоссе Обьездное, 3)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом выездной проверки ознакомлен(а):

Зар. 4.16 16.09.2023 Р.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с актом выездной проверки)

«10» часов «18» минут «22» 09 2023 г.

(подпись)

Отметка об отказе в ознакомлении с актом выездной проверки:

(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

Акт выездной проверки направлен в электронном виде на адрес электронной почты:

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ «04» сентября 2023 г.
учётный № проверки: 66230063168407512389

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
<https://proverka.gov.ru/portal/public-knm/link-only/944641e5-db2f-4f0e-97a1-ab22d5dd6cd9>
QR- код, обеспечивающий переход на страницу в информационно - телекоммуникационной сети
«Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о
профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре
контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**Федеральное государственное казённое учреждение «Специальное управление Федеральной
противопожарной службы №5 МЧС России»**

Свердловская обл., г. Новоуральск, шоссе Обьездное, 3, тел. (34370) 66543, 66554, 66693;
Телефон доверия 6-66-94, E-mail: sufps5@66.mchs.gov.ru

**ПРОТОКОЛ ОСМОТРА
№ 2309/005-66/39-В/1**

г. Новоуральск
(место составления)

« 13 » сентября 20 23 г.
(дата окончания проведения осмотра)

Осмотр начат:	13.09.2023 (дата)	10 ч. 20 мин. (время)
Осмотр окончен:	13.09.2023 (дата)	10 ч. 40 мин. (время)

(указываются дата и время каждого из посещений объекта (помещений) контролируемого лица)

1. Старший инженер отделения организации и осуществления федерального государственного
пожарного надзора отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС №5 МЧС России»,
государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС №5 МЧС России» по пожарному
надзору Долгих Андрей Владиславович

2. Инспектор отделения организации и осуществления федерального государственного пожарного
надзора отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС №5 МЧС России», государственный
инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС №5 МЧС России» по пожарному надзору
Карпов Сергей Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Место проведения осмотра 1) Спальный корпус №1, Свердловская область, г. Новоуральск,
ш. Загородное, д. 16 литер: 13 13а1- а5
(адрес)

От контролируемого лица присутствуют:

1. Латыпов Ринат Намирович

(фамилия, имя, отчество (при наличии) контролируемого лица)

2.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя контролируемого лица)

дата и номер доверенности либо иного документа, на основании которого представляются интересы) (*в случае проведения осмотра в ходе
контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом указанные графы не заполняются)

в ходе контрольного (надзорного) действия от контролируемого лица присутствовали
Без привлечения

(фамилии, имя, отчество (при наличии) представителей общероссийского народного фронта,

фамилия, инициалы Уполномоченного по защите прав предпринимателей

(*в случае проведения осмотра в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом указанные графы не заполняются)


в ходе контрольного (надзорного) действия присутствовал специалист (эксперт)
Без привлечения

(фамилия, инициалы, должность, звание, номер свидетельства об аккредитации эксперта)

Осмотром установлено:

Объектом осмотра является спальный корпус №1, расположенный по адресу: Свердловская
область, г. Новоуральск, ш. Загородное, д. 16 литер 13 13а1- а5. В ходе осмотра спального корпуса
установлено, что здание двух этажное (с подвальным этажом), II степени огнестойкости, класс
функциональной пожарной опасности Ф1.2. Здание выполнено из красного кирпича, перекрытия
железобетонные плиты, кровля плоская. Здание электрифицировано, отопление центральное водяное.

Помещения спального корпуса защищены системой пожарной сигнализации с выходом сигнала «Пожар» и «Неисправность» на пульт ЦППС СПТ ФГКУ «Специальное управление ФПС №5 МЧС России» и на ПЦН ООО ЧОО «Сова-Н». Здание спального корпуса также оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее СОУЭ). Помещения спального корпуса оснащены первичными средствами тушения пожара в количестве 2-х огнетушителей на этаже, огнетушители располагаются в металлических шкафах на стене. В ходе осмотра был предоставлен расчет необходимого количества огнетушителей на здание спального корпуса №1. На путях эвакуации (за исключением лестничных маршей) покрытие пола выполнено из линолеума, документация, подтверждающая показатели пожарной опасности покрытия полов путей эвакуации на объекте защиты отсутствует. На путях эвакуации имеются эвакуационные знаки безопасности. В ходе осмотра подвального этажа установлено, что помещение №4 эксплуатируется в качестве столярной мастерской, подвальные помещения №№ 5, 6, 7 используются в качестве склада для мебели, оборудования и других предметов.


(подпись лица, проводившего осмотр)


(подпись контролируемого лица (представителя))

В ходе осмотра проводилась (-ись)

фотосъемка

(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)


результаты которой являются приложением к протоколу осмотра.

Протокол осмотра с приложениями предъявлен для ознакомления контролируемому лицу (представителю), участвовавшему в осмотре. При этом, указанному лицу разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол замечания относительно зафиксированных нарушений.


Замечания участников осмотра о дополнении и уточнении протокола осмотра

не имеются

имеются (их описание)/не имеются

 (фамилия, инициалы участника (ов), внесшего замечание, с указанием замечания либо неточности)

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


(подпись)

Настоящий протокол составлен в соответствии с частью 3 статьи 76 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».


Старший инженер отделения организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС №5 МЧС России», государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС №5 МЧС России» по пожарному надзору Долгих Андрей Владиславович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



Инспектор отделения организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС №5 МЧС России», государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС №5 МЧС России» по пожарному надзору Карпов Сергей Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ «04» сентября 2023 г.
учётный № проверки: 66230063168407512389

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
<https://proverka.gov.ru/portal/public-knm/link-only/944641e5-db2f-4f0e-97a1-ab22d5dd6cd9>
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**Федеральное государственное казённое учреждение «Специальное управление Федеральной
противопожарной службы №5 МЧС России»**

Свердловская обл., г. Новоуральск, шоссе Объездное, 3, тел. (34370) 66543, 66554, 66693;
Телефон доверия 6-66-94, E-mail: sufps5@66.mchs.gov.ru

**ПРОТОКОЛ ОСМОТРА
№ 2309/005-66/39-В/2**

г. Новоуральск
(место составления)

« 13 » сентября 20 23 г.
(дата окончания проведения осмотра)

Осмотр начат:	13.09.2023 (дата)	10 ч. 40 мин. (время)
Осмотр окончен:	13.09.2023 (дата)	11 ч. 00 мин. (время)

(указываются дата и время каждого из посещений объекта (помещений) контролируемого лица)

1. Старший инженер отделения организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС №5 МЧС России», государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС №5 МЧС России» по пожарному надзору Долгих Андрей Владиславович

2. Инспектор отделения организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС №5 МЧС России», государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС №5 МЧС России» по пожарному надзору Карпов Сергей Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Место проведения осмотра 1) Спальный корпус №2, Свердловская область, г. Новоуральск,
ш. Загородное, д. 16 литер 12 12а 12а1-а4
(адрес)

От контролируемого лица присутствуют:

1. Латыпов Ринат Намирович

(фамилия, имя, отчество (при наличии) контролируемого лица)

2.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя контролируемого лица)

дата и номер доверенности либо иного документа, на основании которого представляются интересы (*в случае проведения смотра в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом указанные графы не заполняются)

в ходе контрольного (надзорного) действия от контролируемого лица присутствовали
Без привлечения

(фамилии, имя, отчество (при наличии) представителей общероссийского народного фронта,

фамилия, инициалы Уполномоченного по защите прав предпринимателей

(*в случае проведения смотра в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом указанные графы не заполняются)

в ходе контрольного (надзорного) действия присутствовал специалист (эксперт)
Без привлечения

(фамилия, инициалы, должность, звание, номер свидетельства об аккредитации эксперта)

Осмотром установлено:

Объектом осмотра является спальный корпус №2, расположенный по адресу: Свердловская область, г. Новоуральск, ш. Загородное, д. 16 литер 12 12а 12а1-а4. В ходе осмотра спального корпуса установлено, что здание двух этажное (с подвальным этажом), II степени огнестойкости, класс функциональной пожарной опасности Ф1.2. Здание выполнено из красного кирпича, перекрытия железобетонные плиты, кровля плоская. Здание электрифицировано, отопление центральное водяное.

Помещения спального корпуса защищены системой пожарной сигнализации с выходом сигнала «Пожар» и «Неисправность» на пульт ЦППС СПТ ФГКУ «Специальное управление ФПС №5 МЧС России» и на ПЦН ООО ЧОО «Сова-Н». Здание спального корпуса также оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее СОУЭ). Помещения спального корпуса оснащены первичными средствами тушения пожара в количестве 2-х огнетушителей на этаже, огнетушители располагаются в металлических шкафах на стене. При осмотре помещений №№ 8, 18 на 1 этаже и 2 этаже соответственно, установлено, что в данных помещениях располагаются жилые комнаты. В ходе осмотра был предоставлен расчет необходимого количества огнетушителей на здание спального корпуса №2. На путях эвакуации (за исключением лестничных маршей) покрытие пола выполнено из линолеума, документация, подтверждающая показатели пожарной опасности покрытия полов путей эвакуации на объекте защиты отсутствует. На путях эвакуации имеются эвакуационные знаки безопасности. В ходе осмотра подвального этажа установлено, что помещение №7 эксплуатируется в качестве производственного участка.

(подпись лица, проводившего осмотр)

(подпись контролируемого лица (представителя))

В ходе осмотра проводилась (-ись)

фотосъемка

(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

результаты которой являются приложением к протоколу осмотра.

Протокол осмотра с приложениями предъявлен для ознакомления контролируемому лицу (представителю), участвовавшему в осмотре. При этом, указанному лицу разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол замечания относительно зафиксированных нарушений.

Замечания участников осмотра о дополнении и уточнении протокола осмотра

не имеются

имеются (их описание)/не имеются

(фамилия, инициалы участника (ов), внесшего замечание, с указанием замечания либо неточности)
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Настоящий протокол составлен в соответствии с частью 3 статьи 76 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Старший инженер отделения организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС №5 МЧС России», государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС №5 МЧС России» по пожарному надзору Долгих Андрей Владиславович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



Инспектор отделения организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС №5 МЧС России», государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС №5 МЧС России» по пожарному надзору Карпов Сергей Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ «04» сентября 2023 г.

Учетный № проверки: 66230063160407512389

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

<https://portal.eprknm.gov.ru/portal/public-knm/link-only/944641e5-db2f-4f0e-97a1-ab22d5dd6cd9>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**Федеральное государственное казённое учреждение «Специальное управление Федеральной
противопожарной службы №5 МЧС России»**

Свердловская обл., г. Новоуральск, шоссе Обьездное, 3, тел. (34370) 66543, 66554, 66693;

Телефон доверия 6-66-94, E-mail: sufps5@66.mchs.gov.ru

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА

№ 2309/005-66/39-В/3

г. Новоуральск

(место составления)

« 13 » сентября 20 23 г.
(дата окончания проведения осмотра)

Осмотр начат: 13.09.2023 11 ч. 00 мин.

(дата)

(время)

Осмотр окончен: 13.09.2023 11 ч. 20 мин.

(дата)

(время)

указываются дата и время каждого из посещений объекта (помещений) контролируемого лица)

1. Старший инженер отделения организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС №5 МЧС России», государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС №5 МЧС России» по пожарному надзору Долгих Андрей Владиславович

2. Инспектор отделения организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС №5 МЧС России», государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС №5 МЧС России» по пожарному надзору Карпов Сергей Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Место проведения осмотра 1) Спальный корпус №3, Свердловская область, г. Новоуральск, ш. Загородное, д. 16 литер 11, 11а, 11а1-а4
(адрес)

От контролируемого лица присутствуют:

1. Латыпов Ринат Намирович

(фамилия, имя, отчество (при наличии) контролируемого лица)

2.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя контролируемого лица)

дата и номер доверенности либо иного документа, на основании которого представляются интересы) (*в случае проведения осмотра в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом указанные графы не заполняются)

в ходе контрольного (надзорного) действия от контролируемого лица присутствовали

Без привлечения

(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителей общероссийского народного фронта,

фамилия, инициалы Уполномоченного по защите прав предпринимателей

(*в случае проведения осмотра в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом указанные графы не заполняются)

в ходе контрольного (надзорного) действия присутствовал специалист (эксперт)

Без привлечения

(фамилия, инициалы, должность, звание, номер свидетельства об аккредитации эксперта)

Осмотром установлено:

Объектом осмотра является спальный корпус №3, расположенный по адресу: Свердловская область, г. Новоуральск, ш. Загородное, д. 16 литер 11 11а 11а1-а4. В ходе осмотра спального корпуса установлено, что здание двухэтажное (с подвальным этажом), II степени огнестойкости, класс функциональной пожарной опасности Ф1.2. Здание выполнено из красного кирпича, перекрытия железобетонные плиты, кровля плоская. Здание электрифицировано, отопление центральное водяное.

Помещения спального корпуса защищены системой пожарной сигнализации с выходом сигнала «Пожар» и «Неисправность» на пульт ЦППС СПТ ФГКУ «Специальное управление ФПС №5 МЧС России» и на ПЦН ООО ЧОО «Сова-Н». Здание спального корпуса также оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее СОУЭ). Помещения спального корпуса оснащены первичными средствами тушения пожара в количестве 2-х огнетушителей на этаже, огнетушители располагаются в металлических шкафах на стене. В ходе осмотра был предоставлен расчет необходимого количества огнетушителей на здание спального корпуса №3. На путях эвакуации (за исключением лестничных маршей) покрытие пола выполнено из линолеума, документация, подтверждающая показатели пожарной опасности покрытия полов путей эвакуации на объекте защиты отсутствует. На путях эвакуации имеются эвакуационные знаки безопасности. В ходе осмотра подвального этажа установлено, что помещение №3 эксплуатируется в качестве производственного участка с рабочим местом, подвальные помещения №№ 5, 6, 11, 12 используются в качестве склада для мебели, оборудования и других предметов.

(подпись лица, проводившего осмотр)

(подпись контролируемого лица (представителя))

В ходе осмотра проводилась (-ись)

фотосъемка

(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

результаты которой являются приложением к протоколу осмотра.

Протокол осмотра с приложениями предъявлен для ознакомления контролируемому лицу (представителю), участвовавшему в осмотре. При этом, указанному лицу разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол замечания относительно зафиксированных нарушений.

Замечания участников осмотра о дополнении и уточнении протокола осмотра

не имеются

имеются (их описание)/не имеются

(фамилия, инициалы участника (ов), внесшего замечание, с указанием замечания либо неточности)

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Настоящий протокол составлен в соответствии с частью 3 статьи 76 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Старший инженер отделения организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС №5 МЧС России», государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС №5 МЧС России» по пожарному надзору Долгих Андрей Владиславович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Инспектор отделения организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС №5 МЧС России», государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС №5 МЧС России» по пожарному надзору Карпов Сергей Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)





**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**Федеральное государственное казённое учреждение «Специальное управление Федеральной
противопожарной службы №5 МЧС России»**

Свердловская обл., г. Новоуральск, шоссе Обьездное, 3, тел. (34370) 66543, 66554, 66693;
Телефон доверия 6-66-94, E-mail: sufps5@66.mchs.gov.ru

**ПРОТОКОЛ ОСМОТРА
№ 2309/005-66/39-В/4**

г. Новоуральск
(место составления)

« 13 » сентября 20 23 г.
(дата окончания проведения осмотра)

Осмотр начат:	13.09.2023 (дата)	11 ч. 20 мин. (время)
Осмотр окончен:	13.09.2023 (дата)	11 ч. 40 мин. (время)

указываются дата и время каждого из посещений объекта (помещений) контролируемого лица)

1. Старший инженер отделения организации и осуществления федерального государственного
пожарного надзора отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС №5 МЧС России»,
государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС №5 МЧС России» по пожарному
надзору Долгих Андрей Владиславович

2. Инспектор отделения организации и осуществления федерального государственного пожарного
надзора отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС №5 МЧС России», государственный
инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС №5 МЧС России» по пожарному надзору
Карпов Сергей Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Место проведения осмотра 1) Спальный корпус №7, Свердловская область, г. Новоуральск,
ш. Загородное, д. 16 литер 15, 15а, 15а1-а3
(адрес)

От контролируемого лица присутствуют:

1. Латыпов Ринат Намирович

(фамилия, имя, отчество (при наличии) контролируемого лица)

2.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя контролируемого лица)

дата и номер доверенности либо иного документа, на основании которого представляются интересы) (*в случае проведения осмотра в ходе
контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом указанные графы не заполняются)

в ходе контрольного (надзорного) действия от контролируемого лица присутствовали
Без привлечения

(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителей общероссийского народного фронта,

фамилия, инициалы Уполномоченного по защите прав предпринимателей

(*в случае проведения осмотра в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом указанные графы не заполняются)
в ходе контрольного (надзорного) действия присутствовал специалист (эксперт)
Без привлечения

(фамилия, инициалы, должность, звание, номер свидетельства об аккредитации эксперта)

Осмотром установлено:

Объектом осмотра является спальный корпус №7, расположенный по адресу: Свердловская
область, г. Новоуральск, ш. Загородное, д. 16 литер: 15, 15а, 15а1-а3. В ходе осмотра спального
корпуса установлено, что здание двух этажное II степени огнестойкости, класс функциональной
пожарной опасности Ф1.2. Здание выполнено из красного кирпича, перекрытия железобетонные
плиты, кровля плоская. Здание электрифицировано, отопление центральное водяное. Помещения

спального корпуса защищены системой пожарной сигнализации с выходом сигнала «Пожар» и «Неисправность» на пульт ЦППС СПТ ФГКУ «Специальное управление ФПС №5 МЧС России» и на ПДН ООО ЧОО «Сова-Н». Здание спального корпуса также оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее СОУЭ). Помещения спального корпуса оснащены первичными средствами тушения пожара в количестве 2-х огнетушителей на этаже, огнетушители располагаются в металлических шкафах на стене. В ходе осмотра был предоставлен расчет необходимого количества огнетушителей на здание спального корпуса №7. На путях эвакуации (за исключением лестничных маршей) покрытие пола выполнено из линолеума, документация, подтверждающая показатели пожарной опасности покрытия полов путей эвакуации на объекте защиты отсутствует. На путях эвакуации имеются эвакуационные знаки безопасности.

(подпись лица, проводившего осмотр)

(подпись контролируемого лица (представителя))

В ходе осмотра проводилась (-ись)

фотосъемка

(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

результаты которой являются приложением к протоколу осмотра.

Протокол осмотра с приложениями предъявлен для ознакомления контролируемому лицу (представителю), участвовавшему в осмотре. При этом, указанному лицу разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол замечания относительно зафиксированных нарушений.

Замечания участников осмотра о дополнении и уточнении протокола осмотра

не имеются

имеются (их описание)/не имеются

Замечание (фамилия, инициалы участника (ов), внесшего замечание, с указанием замечания либо неточности)

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)


Настоящий протокол составлен в соответствии с частью 3 статьи 76 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Старший инженер отделения организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС №5 МЧС России», государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС №5 МЧС России» по пожарному надзору Долгих Андрей Владиславович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Инспектор отделения организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС №5 МЧС России», государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС №5 МЧС России» по пожарному надзору Карпов Сергей Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ «04» сентября 2023 г.

Учетный № проверки: 66230063168407512389

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

<https://proverka.gov.ru/portal/public-knm/link-only/34464165-0123-4567-8765-012345678901>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого осуществляется систематизирующий документ



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**Федеральное государственное казённое учреждение «Специальное управление Федеральной
противопожарной службы №5 МЧС России»**

Свердловская обл., г. Новоуральск, шоссе Объездное, 3, тел. (34370) 66543, 66554, 66693;

Телефон доверия 6-66-94, E-mail: sufps5@66.mchs.gov.ru

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА

№ 2309/005-6639-В5

г. Новоуральск

(место составления)

« 13 » сентября 20 23 г.
(дата окончания проведения осмотра)

Осмотр начал: 13.09.2023 11 ч. 40 мин.
(дата) (время)

Осмотр окончен: 13.09.2023 12 ч. 00 мин.
(дата) (время)

указываются дата и время каждого из посещений объекта (помещений) контролируемого лица

1. Старший инженер отделения организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС №5 МЧС России», государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС №5 МЧС России» по пожарному надзору Долгих Андрей Владиславович

2. Инспектор отделения организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС №5 МЧС России», государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС №5 МЧС России» по пожарному надзору Карпов Сергей Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Место проведения осмотра 1) Спальный корпус №8, Свердловская область, г. Новоуральск, ш. Загородное, д. 16 литер 16 16а 16а1-а3
(адрес)

От контролируемого лица присутствуют:

1. Латыпов Ринат Намирович

(фамилия, имя, отчество (при наличии) контролируемого лица)

2.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя контролируемого лица)

дата и номер доверенности либо иного документа, на основании которого представляются интересы) (*в случае проведения осмотра в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом указанные графы не заполняются)

в ходе контрольного (надзорного) действия от контролируемого лица присутствовали

Без привлечения

(фамилии, имя, отчество (при наличии) представителей общероссийского народного фронта,

фамилия, инициалы Уполномоченного по защите прав предпринимателей

(*в случае проведения осмотра в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом указанные графы не заполняются)

в ходе контрольного (надзорного) действия присутствовал специалист (эксперт)

Без привлечения

(фамилия, инициалы, должность, звание, номер свидетельства об аккредитации эксперта)

Осмотром установлено:

Объектом осмотра является спальный корпус №8, расположенный по адресу: Свердловская область, г. Новоуральск, ш. Загородное, д. 16 литер: 16 16а 16а1-а3. В ходе осмотра спального корпуса установлено, что здание двух этажное II степени огнестойкости, класс функциональной пожарной опасности Ф1.2. Здание выполнено из красного кирпича, перекрытия железобетонные плиты, кровля плоская. Здание электрифицировано, отопление центральное водяное. Помещения спального корпуса

защитены системой пожарной сигнализации с выходом сигнала «Пожар» и «Неисправность» на пульт ЦППС СПТ ФГКУ «Специальное управление ФПС №5 МЧС России» и на ПЦН ООО ЧОО «Сова-Н». Здание спального корпуса также оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее СОУЭ). Помещения спального корпуса оснащены первичными средствами тушения пожара в количестве 2-х огнетушителей на этаже, огнетушители располагаются в металлических шкафах на стене. В ходе осмотра был предоставлен расчет необходимого количества огнетушителей на здание спального корпуса №8. На путях эвакуации (за исключением лестничных маршей) покрытие пола выполнено из линолеума, документация, подтверждающая показатели пожарной опасности покрытия полов путей эвакуации на объекте защиты отсутствует. На путях эвакуации имеются эвакуационные знаки безопасности.

(подпись лица, проводившего осмотр)

(подпись контролируемого лица (представителя))

В ходе осмотра проводилась (-ись)

фотосъемка

(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

результаты которой являются приложением к протоколу осмотра.

Протокол осмотра с приложениями предъявлен для ознакомления контролируемому лицу (представителю), участвовавшему в осмотре. При этом, указанному лицу разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол замечания относительно зафиксированных нарушений.

Замечания участников осмотра о дополнении и уточнении протокола осмотра

не имеются

имеются (их описание)/не имеются

(фамилия, инициалы участника (ов), внесшего замечание, с указанием замечания либо неточности)

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)


Настоящий протокол составлен в соответствии с частью 3 статьи 76 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Старший инженер отделения организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС №5 МЧС России», государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС №5 МЧС России» по пожарному надзору Долгих Андрей Владиславович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Инспектор отделения организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС №5 МЧС России», государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС №5 МЧС России» по пожарному надзору Карпов Сергей Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



Дата размещения сведений: 04.09.2023 г.
учётный № протокола: 2309/005-66/39-В



Объяснение в рамках проведения внеплановой выездной проверки
по решению от 04.09.2023 г., 14 час.00 мин. № 2309/005-66/39-В

По результатам проверки могу сообщить следующее:

1. Взыскания взысканы в установленном
2. По результатам проверки составлен акт проверки соблюдения требований законодательства, редукции

Зак. 958

Исполнитель

(дата, подпись)

28.09.23

Пронумеровано, прошнуровано,
заверено и скреплено печатью на
14 (сорок четыре) листах
Государственный инспектор ФГКУ
«Специальное управление ФПС № 5
МЧС России» по пожарному надзору
А.В. Долгих



Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

<https://proverki.gov.ru/portal/public-knm/link-only/944641e5-db2f-4f0e-97a1-ab22d5dd6cd9>

QR- код, обеспечивающий переход на страницу в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

**Федеральное государственное казённое учреждение «Специальное управление
Федеральной противопожарной службы № 5 МЧС России»**

Свердловская область, г. Новоуральск, шоссе Обьездное, 3, тел. (34370) 66543, 66554,
66693; Телефон доверия 6-66-94, E-mail: sufps5@66.mchs.gov.ru

«22» сентября 2023 г., 10 час.00 мин. № 2309/005-66/39-В/ПВП
(дата и время составления предписания)

Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении выездной проверки от 04.09.2023 № 2309/005-66/39-В/ПВП, учётный № проверки 66230063168407512389

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках:
федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1. Долгих Андрей Владиславович – старший инженер отделения организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора отдела ФГПН Специального управления ФПС №5 МЧС России (государственный инспектор специального подразделения ФПС ГПС по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели));

2. Карпов Сергей Сергеевич – инспектор отделения организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора отдела ФГПН Специального управления ФПС №5 МЧС России (государственный инспектор специального подразделения ФПС ГПС по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)).

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:
зданий, помещений, сооружений

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл Свердловская, г Новоуральск, ш. Загородное, д.16, литер 11 11а 11а1-а4 (высокий риск);
2. обл Свердловская, г Новоуральск, ш. Загородное, д.16, литер 12 12а 12а1-а4 (высокий риск);
3. обл Свердловская, г Новоуральск, ш. Загородное, д.16, литер 13 13а1-а5 (высокий риск);
4. обл Свердловская, г Новоуральск, ш. Загородное, д.16, литер 15 15а 15а1-а3 (высокий риск);
5. обл Свердловская, г Новоуральск, ш. Загородное, д.16, литер 16 16а 16а1-а3 (высокий риск).

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Училище олимпийского резерва №1 (колледж)», сокращённое наименование – ГАПОУ СО «УОР №1 (колледж)», ИНН: 6661003315, ОГРН: 1036603986649, юридический адрес: 620146, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, стр. 80.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (её филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «13» сентября 2023 года, 10 час. 05 мин. по «22» сентября 2023 года, 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

9. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Здание спального корпуса №1, расположенное по адресу: Свердловская область, г. Новоуральск, ш. Загородное, д. 16 литер: 13, 13а1- а5 (высокий риск).				
1	На объекте защиты подвальное помещение №4 используется в качестве производственного участка (столярной мастерской) с рабочим местом.	пп. «б», п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».	23.09.2024	
2	На объекте защиты подвальное помещение №5 используется для хранения	пп. «б», п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации,	23.09.2024	

	мебели, оборудования и других предметов.	утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».		
3	На объекте защиты подвальное помещение №6 используется для хранения мебели, оборудования и других предметов.	пп. «б», п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».	23.09.2024	
4	На объекте защиты подвальное помещение №7 используется для хранения мебели, оборудования и других предметов.	пп. «б», п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».	23.09.2024	
5	На объекте защиты отсутствует документация, подтверждающая показатели пожарной опасности покрытия полов путей эвакуации (линолеум).	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	23.09.2024	
Здание спального корпуса №2, расположенное по адресу: Свердловская область, г. Новоуральск, ш. Загородное, д. 16 литер: 12, 12а, 12а1-а4 (высокий риск).				
6	На объекте защиты подвальное помещение №7 используется в качестве производственного участка (мастерской) с рабочим местом.	пп. «б», п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации	23.09.2024	

		Федерации № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».		
7	На объекте защиты отсутствует документация, подтверждающая показатели пожарной опасности покрытия полов путей эвакуации (линолеум).	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	23.09.2024	
Здание спального корпуса №3, расположенное по адресу: Свердловская область, г. Новоуральск, ш. Загородное, д. 16 литер: 11, 11а, 11а1-а4 (высокий риск).				
8	На объекте защиты подвальное помещение №4 используется в качестве производственного участка (мастерской) с рабочим местом.	пп. «б», п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».	23.09.2024	
9	На объекте защиты подвальное помещение №5 используется для хранения мебели, оборудования и других предметов.	пп. «б», п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».	23.09.2024	
10	На объекте защиты подвальное помещение №6 используется для хранения мебели, оборудования и других предметов.	пп. «б», п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении правил противопожарного	23.09.2024	

		режима в Российской Федерации».		
11	На объекте защиты подвальное помещение №11 используется для хранения мебели, оборудования и других предметов.	пп. «б», п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».	23.09.2024	
12	На объекте защиты подвальное помещение №12 используется для хранения мебели, оборудования и других предметов.	пп. «б», п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».	23.09.2024	
13	На объекте защиты отсутствует документация, подтверждающая показатели пожарной опасности покрытия полов путей эвакуации (линолеум).	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	23.09.2024	
Здание спального корпуса №7, расположенное по адресу: Свердловская область, г. Новоуральск, ш. Загородное, д. 16 литер: 15, 15а, 15а1-а3 (высокий риск).				
14	На объекте защиты отсутствует документация, подтверждающая показатели пожарной опасности покрытия полов путей эвакуации (линолеум).	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	23.09.2024	

корпуса №8, расположенное по адресу: Свердловская область,
Новоуральск, ш. Загородное, д. 16 литер: 16, 16а, 16а1-а3 (высокий риск).

отсутствует документация,
подтверждающая показатели
пожарной опасности
покрытия полов путей
эвакуации (линолеум).

противопожарного режима в
Российской Федерации,
утвержденных
Постановлением
Правительства Российской
Федерации от 16.09.2020 г.
№1479 «Об утверждении
Правил противопожарного
режима в Российской
Федерации».

23.09.2024

(указывается выявленные нарушения обязательных требований)

Старший инженер отделения организации и осуществления
федерального государственного пожарного надзора отдела ФГПН
ФГКУ «Специальное управление ФПС №5 МЧС России»,
государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление
ФПС №5 МЧС России» по пожарному надзору Долгих Андрей
Владиславович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа
государственного пожарного надзора)

Инспектор отделения организации и осуществления
федерального государственного пожарного надзора отдела
ФГПН, государственный инспектор ФГКУ «Специальное
управление ФПС №5 МЧС России» по пожарному надзору
Карпов Сергей Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа
государственного пожарного надзора)

Карпов Сергей Сергеевич – инспектор отделения организации и осуществления федерального
государственного пожарного надзора отдела ФГПН, государственный инспектор ФГКУ «Специальное
управление ФПС №5 МЧС России» по пожарному надзору (тел. (34370) 66543, 66554, 66693; ogp-
sufps5@mail.ru. Телефон доверия (34370) 66694, юр. адрес: 624130, Свердловская область, г. Новоуральск,
шоссе Обьездное, 3)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))


Предписание для исполнения получил (а):

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
ознакомленного с актом выездной проверки)

«__» часов «__» минут «__» 20__ г.

(подпись)

Взносим
22.09.23



Пронумеровано, прошнуровано,
заверено и скреплено печатью на
6 (шесть) листах

Государственный инспектор ФГКУ
«Специальное управление ФПС № 5
МЧС России» по пожарному надзору
А.В. Долгих

